

Использование величины мощности за IV квартал 2018 год. АО "УТЭС"
 потребителей максимальной мощности, которых в границах балансовой принадлежности
 составляет не менее 670 кВт

Втор. по дд. после
 14.04.2019
 и отдало
 Сервисную службу по учету

Потребители	Точки поставки	Диспетчерское наименование присоединения	Максимально разрешенная мощность (из АРБП) кВт	Факт за IV квартал кВт	Резерв мощности кВт
2	3	4	5	6	7
ОАО "УТЭК"	ПС 110/35/6 «Опорная» ЗРУ-6 яч.20(23)	РУ-6яч. 1, 5, 7, 9, 4, 10, 12, 14, 16 КОС РП-12	9150	1388	7762
	ВЛ-35 ЛУч-1(2) ПС 35/6 «Водозабор» ЗРУ-6 яч.8(11)	ПС «Водозабор»-2 ЗРУ-6 яч. 7, 44, 56, 10, 8, 6, 39, 43, 45, 15, 13	5610	1941	3669
	РП-13	ТП-353 яч.9,10 РУ-10 кВ КНС-4	1000	9,67	990,33
	ПС-35/6 Опорная, яч.16,21	ЗРУ-6 кВ яч.7,6 РК-1	1913	2684	-771
ОАО "УТТ-1"	ПС-110/10 Новорентойская яч.2,8, 1,12	ЗРУ-10 кВ яч.7,4 РК-2	1900	1370	530
	ПС-110/10 Новорентойская яч.4,4, 3,11	ТП-170 шкафы ШВН-1, ШВН-2 РК-2	350	400	-50
	ПС-110/10 Ева-Яха яч.3,6, 4,2	ЗРУ-10 кВ яч.7,4 РК-4	2280	1079	1201
	ПС-110/10 Ева-Яха яч.1,10,2,2	ТП-300 шкафы ШВН-1, ШВН-2, и ТП-300А ЛР1 и ЛР-2 РК-4	800	640	160
ОАО "Анкор"	ПС 110/10 «Ямал» РТП-10/0,4 яч.7(8) ТП-325 яч.5(6)	ТП-324 РУ-10 кВ яч.7,8 ТП-1Гудзон	870	248	622
ООО "Динамика"	ПС 110/10 Новорентойская яч. 2,3(3,3) РП-5 яч.5(6)	ТП-28 яч.5(6) ООО "Динамика"	1260	418	842

ОАО "Стрела"	«Город» яч. 7(12) РП-3 яч. 7(10) ТП-11А яч. 4(3)	ТП-3 яч. 7(8) ТП-Стрела	1130	79	1051
ООО "Норд-Центр" (ООО "Ямалстрой")	ПС 110/10 «Ева-Яха» яч. 3, 5 (4, 10) РП-14 яч. 15, 16 ПС 110/10 «Ямал» РТП – 10/0, 4 яч. 7, 8	ТП-335 яч. 5, 6; ТП-340 яч. 7, 8 Ямалстрой	976	430	546
ОАО "ЯЖСК"	ПС 110/35/6 «Опорная» ЗРУ-6 яч. 29	ЯЖСК яч. 29	1000	50	950
ОАО "ЯЖСК"	ПС 110/35/6 «Опорная» ЗРУ-6 яч. 28	ЯЖСК яч. 28	1500	151	1349
ООО "Транснефть-энерго" (ОАО «Сибнефтепровод»)	ПС-110/10 Ева-Яха РУ-10 яч. 1, 5(4, 8)	РП-8 яч. 1(2)	922	163	759
ОАО "Анкор"	ПС 110/10 «Варента-Яха» ПС «Город» яч. 7(12) РП-3 яч. 3(4)	ТП-Вертолёт	882	130	752
Градорика	ПС 110/10 Новорентойская яч. 2, 3(3, 8) РП-6 яч. 17(18)	Градорика	718	279	439
МАУ ДС "Звездный"	ПС 110/10 "Ямал" яч. 2, 7(3, 4) РП-9 яч. 9(10)	РП-9 яч. 9(10) МАУ ДС "Звездный"	3209,6	270	2939,6

Ведущий инженер группы учета



Г.Н. Бабак