

Использование величинны мощности за III квартал 2019 год. АО "УТЭС"
потребителей максимальной мощности, которых в границах балансовой принадлежности
составляет не менее 670 кВт

Потребители	Точки поставки	Диспетчерское наименование присоединения	Максимально разрешенная мощность (из АРБП) кВт	Факт за III квартал кВт	Резерв мощности кВт
2	3	4	5	6	7
ОАО "УТВК"	ПС 110/35/6 «Опорная» ЗРУ-6 яч.20(23)	РУ-6яч. 1, 5, 7, 9, 4, 10, 12, 14, 16 КОС РП-12	9150	989,72	8160,28
	ПС 110/10 «Варента-Яха» ВЛ-35 Луч-1(2) ПС 35/6 «Болозабор» ЗРУ-6 яч.8(11)	ПС «Болозабор»-2 ЗРУ-6 яч. 7, 44, 56, 10, 8, 6, 39, 43, 45, 15, 13	5610	1389,375	4220,625
	РП-13	ТП-353 яч.9;10 РУ-10 кВ ГНС-4	1000	5,19	994,81
ОАО "УТТ-1"	ПС-35/6 Опорная, яч. 16,21	ЗРУ-6 кВ яч.7,6 РК-1	1913	1768,875	144,125
	ПС-110/10 Новорентойская яч.2, 8; 1, 12; 4,4; 3, 11	ЗРУ-10 кВ яч.7,4 РК-2, ТП-170 ШВН-1, ШВН-2	2250	1742,62	507,38
	ПС-110/10 Ева-Яха яч.3,6; 4, 2	ЗРУ-10 кВ яч.7,4 РК-4	2280	1344	936
	ПС-110/10 Ева-Яха яч. 1, 10;2,2	ТП-300 шкафы ШВН-1, ШВН-2, и ТП-300А ЛР1, ЛР-2 РК-4	800	642,18	157,82
ОАО "Анкор"	ПС 110/10 «Ямал» РТП-10/0,4 яч.7(8) ТП-325 яч.5(6)	ТП-324 РУ-10 кВ яч.7,8 ТП-1-Гулзон	870	243,83	626,17
ООО УК "Динамика"	ПС 110/10 Новорентойская яч. 2,3(3,3) РП-5 яч.5(6)	ТП-28 яч.5(6) ООО "Динамика"	1260	244,65	1015,35
ИП Казнев З.К. (бывший АО Стрела)	«Город» яч.7(12) РП-3 яч.7(10) ТП-1А яч.4(3)	ПС 35/10 ТП-3 яч.7(8) ТП-Стрела	1130	17,95	1112,05

ООО "Норд-Центр" (ООО "Ямалстрой")	ПС 110/10 «Ева-Яха» яч. 3,5 (4,10) РП-14 яч. 15,16 ПС 110/10 «Ямал» РТП – 10/0,4 яч. 7,8	ТП-335 яч.5, 6 ;ТП-340 яч. 7, 8 Ямалстрой	976	354,46	621,54
ОАО "ЯЖДК"	ПС 110/35/6 «Опорная» ЗРУ-6 яч. 29	ЯЖДК яч 29	1000	73,75	926,25
ОАО "ЯЖДК"	ПС 110/35/6 «Опорная» ЗРУ-6 яч. 28	ЯЖДК яч 28	1500	62,69	1437,31
ООО "Транснефтьэнерго" (ОАО «Сибнефтепровод»)	ПС-110/10 Ева-Яха РУ-10 яч.1,5(4,8)	РП-8 яч.1(2)	922	114,26	807,74
ОАО "Анкор"	ПС 110/10 «Варенга-Яха» ПС «Город» яч.7(12) РП-3 яч.3(4)	ТП-Вертолет	882	77,95	804,05
Гидрорика	ПС 110/10 Новорентгойская яч. 2,3(3,8) РП-6 яч.17(18)	Гидрорика	718	205,89	512,11
МАУ ДС "Звездный"	ПС 110/10 "Ямал" яч. 2,7(3,4) РП-9 яч.9(10)	РП-9 яч.9(10) МАУ ДС "Звездный"	3209,6	175,78	3033,82

Начальник ПТО

В.Г. Пономарев

исп. ведущий инженер гр. учета Бабак Г.Н.